


●アサガオを起こす

●主材フレームをロープで建柱に固定する


●アルミ万能板を全て取り外す



対策を怠ると・・・




春一番の強風で破損  
建物の入隅部  
起こしていないうえにピンが適切に  
入っていなかった




春一番の強風で破損  
結束金具を取付けなかった。  
コーナーの半部分が反対側に回転！


大型台風で破損  
起こしていたが、足場に引き寄せ  
しぱりつけていなかった




強風で破損  
起こしていたが、足場に引き寄せ  
しぱりつけていなかった



大型台風で破損  
壁つなぎの不備で足場が倒壊  
崩れた足場がアサガオを壊した



組立位置のピンで起こしただけでは、  
風にあおられて破損の原因になります



アサガオ主材を足場に引き寄せて  
ロープ等で固定して下さい